(ബി) പാമ്പാടി പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) അയർക്കുന്നത്ത് പുതിയതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ;

(ഡി) ഈ സബ്സ്റ്റേഷൻ എത്രയുംവേഗം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) രണ്ട് 4 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽ ഒരെണ്ണം മാറ്റി 10 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ 10 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.

(ബി) പാമ്പാടിയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിന് 5.96 കി.മീറ്റർ 11 കെ.വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനും 5 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 1.2 കി.മീറ്റർ ത്രീഫേയ്സ് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനും 4.4 കി.മീറ്റർ സിംഗിൾ ഫേയ്സ് ലൈൻ ത്രീ ഫെയ്സാക്കി മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള 7 ജോലികൾക്ക് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജോലികൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്.

(സി) 2 ഏക്കർ സ്ഥലമെടുക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 29-1-2001-ൽ നെഗോഷിയേഷൻ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ചർച്ച 4.4 ഏക്കർ എടുക്കണമെന്ന വസ്തു ഉടമകളുടെ നിർബന്ധം മൂലം പരാജയപ്പെട്ടു.

(ഡി) സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ശ്രീ ഗോപിദാസിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള സഹായം

136 (361) ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടി വൈദ്യുത സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ശ്രീ ഗോപിദാസിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടായ അനാസ്ഥകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട ശ്രീ. ഗോപിദാസിന്റെ കുടുംബത്തിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ മരണമടയുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന സഹായമേ നൽകിയുള്ളൂ എന്ന പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ഗോപിദാസിന്റെ കുടുംബത്തിന് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം നൽകുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

(ഡി) ഗോപിദാസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പൂർത്തിയായോ ; അതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഇ) അന്വേഷണത്തിൽ ആരാണ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ ;

(എഫ്) ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും സസ്പെൻഷനിലുണ്ടോ ;

(ജി) ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തിയ വ്യക്തിക്ക് എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(എച്ച്) ഇതുസംബന്ധിച്ച പോലീസ് കേസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഐ) ബോർഡിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ മരണപ്പെടുവാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം അന്വേഷിച്ച് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ-സി) ശ്രീ. ഗോപിദാസിന്റെ കുടുംബത്തിന് സാധാരണ നിലയിൽ മരണമടയുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന സഹായമേ നൽകിയുള്ളൂ എന്ന പരാതി ബോർഡിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീ. ഗോപിദാസിന്റെ ആശ്രിതർക്ക് വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നൽകാവുന്ന പരമാവധി നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ 1,53,090 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടാണ്. കൂടാതെ കുടുംബപെൻഷൻ, ഗ്രാറ്റ്യുവിറ്റി, ആശ്രിത നിയമനം തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ട്. ശ്രീ. ഗോപിദാസിന്റെ കുടുംബത്തിന് നിയമപരമായി അർഹമായ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

(ഡി&ഇ) ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് തലത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കുറ്റക്കാർ ആരാണ് എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല.

(എഫ്&ജി) ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 പേരെ സസ്പെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരെ തിരികെ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാലുടൻ ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(എച്ച്&ഐ) പാമ്പാടി പോലീസ് ക്രൈം നമ്പർ 171/99 ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ്സ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തതായി അറിയുന്നു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാലുടൻ ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരിൽ നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കായംകുളം കേന്ദ്രമാക്കി വൈദ്യുതി ഡിവിഷൻ

137 (362) ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കായംകുളം കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു വൈദ്യുതി ഡിവിഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly